



„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Смедерево
Наш број: Д11.03.-145318/2-2021
Ваш број: 353-67/2021-XIII/3
Смед.Паланка, 03.08.2021.године

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинарство
Имовинско-правне и стамбене послове
11420 Смедеревска Паланка

Предмет : Услови за потребе израде урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за реконструкцију постојећег објекта и доградња хируршког блока Опште болнице „Стефан Високи“ у Смедеревској Паланци

Поводом Вашег захтева, наш број Д11.03.-145318/1-2021 од 02.08.2021.год., у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу број 4593 К.О. Смедеревска Паланка 1, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложу документацију, достављамо Вам следеће услове:

На предметној локацији не постоје електроенергетски објекти напонског нивоа 10kV и 0,4kV у власништву „Електродистрибуције Србије“ осим напојних 10kV водова за постојећу трансформаторску станицу ТС „Медицински центар“ преносног односа 10/0,4kV и снаге 1x630kVA која није у нашем власништву.

Постојећа ТС 10/0,4 kV „Медицински центар“ према тренутном уклопном стању има могућност напајања из три правца и то из правца ТС 10/0,4 kV „Солитер Болница“, затим из правца ТС 10/0,4 kV „Брегалничка“ као и директним кабловским 10kV водом из ТС 35/10kV „Паланка 1“.

Мишљења смо да би из разлога сигурног и поузданог напајања било корисно у новопроектвану трафостаницу увести и 10kV вод из правца ТС 10/0,4 kV „Кудречка“ што условљава уградњу средњенапонског блока са четири водне ћелије, чиме би се обезбедила додатна енергетска стабилност преко далеководних 10 kV праваца из све три градске трафостанице ТС 35/10kV.

Из разлога саме планиране локације нове ТС 10/0,4 kV „Болница“ која није непосредно уз постојећу ТС која се у трећој фази изградње демонтира, потребно је предвидети израду наставака напојних 10kV водова преко спојница у одговарајућем кабловском шахту (предлог искористити темељ ТС која се демонтира) и даље

Такође планирати да локација новопроектване трафостанице буде непосредно поред саобраћајнице како би био омогућен приступ механизације за потребе изградње и одржавања.

У току израде предметног пројекта стојимо Вам на располагању ради консултација и евентуалних корекција или допуна ових услова.

При изради урбанистичког пројекта реконструкције и доградње Опште болнице „Стефан Високи“ придржавати се следећих услова:

1. При пројектовању и извођењу радова, на местима приближавања и укрштања са енергетским инсталацијама, обавезно у свему поштовати важеће техничке прописе. Уколико су потребни прецизнији подаци о траси енергетских водова планирати трасирање или ископ пробних шлицева.
2. Ископ рова у близини енергетских објеката – каблова, планирати искључиво **ручним** путем, предузети све мере предострожности како не би нарушила стабилност ЕД објеката.
3. У случају оштећења енергетских објеката инвеститор или извођач су дужни да надокнаде насталу штету „Електродистрибуцији Србије“ доо Београд, Огранак "Електродистрибуција" Смедерево.
4. Најмање 10 (десет) дана пре почетка извођења радова неопходно је да се обратите Огранку „Електродистрибуцији Србије“ у Смедереву, погон Смедеревска Паланка ради вршења надзора при извођењу радова.

С поштовањем,



Огранак Електродистрибуција Смедерево
Погон Смедеревска Паланка

Petar Milić
Петар Милић, дипл.ел.инж.