



11420 Смедеревска Паланка, Карађорђева 61, Телефон: (026)313-160, e-mail: jkpvodovodsp@gmail.com
ПИБ: 102143481. Матични број: 06812180.

Општина Смедеревска Паланка
Општинска управа
Одељење за урбанизам,
грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове

Предмет: Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за реконструкцију постојећег објекта и доградњу хируршког блока Опште болнице „Стефан Високи“ у Смедеревској Паланци.

На основу Вашег захтева бр. 353-66/2021-XIII/3 од 21.06.2021.г. за потребе израде Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за реконструкцију Опште болнице „Стефан Високи“ у Смедеревској Паланци, издајемо Вам:

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Општа болница „Стефан Високи“, прикључена је на систем јавне водоводне мреже из два независна правца.

Први прикључак, „стари“, је из улице Вука Караџића, на азбест цементни цевовод, који се даље простире улицом 20 Јула.

Како се дешавало да приликом хаваријских искључења, Доњи град и Златиборска улица „одвуку воду“, па болница остане без водоснабдевања, изграђен је још један прикључак на потисни вод пречника 350мм. који се простире Шулејићевом улицом. Одатле креће тзв. „болничка линија“, опет улицом Вука Караџића.

На тај начин смо обезбедили континуирано и апсолутно задовољавајуће водоснабдевање болничког комплекса.

Прикључење објекта болнице извршено је прикључним цевоводом пречника 100мм, преко водомерног шахта, где су смештена два водомера:

1. Пречника Ø 80мм, за мерење потрошње на хидрантској мрежи, и
2. Пречника Ø 50мм, за мерење потрошње санитарне воде.

Мишљења смо да захтевани капацитети протока санитарне воде за потребе реконструисаног постојећег објекта болнице и новог дограђеног хируршког блока могу бити задовољени са постојећег водоводног прикључка.

За потребе противпожарне заштите објекта, изграђена је унутрашња хидрантска мрежа, и то само у главном објекту.

Пројектом реконструкције постојећег објекта и доградње новог хируршког блока предвиђена је и изградња спољашње хидрантске мреже (која сада не постоји) и реконструкција унутрашње. Распоред и број спољашњих и унутрашњих хидраната треба ускладити са законским регулативама које важе за ову врсту објеката. Уколико притисак на месту прикључења не буде задовољавао потребе хидрантске мреже, предвидети постављање уређаја за повишење притиска система за противпожарну заштиту.

Прикључак на градску канализациону мрежу реконструисан је 1991 године, и изграђен је канализациони шахт у зони Кудречког потока, преко кога се све отпадне и фекалне воде одводе у градску мрежу фекалне канализације која се простире Златиборском улицом.

Постојећи канализациони прикључак пречника Ø 300мм, довољног је капацитета за прихват свих отпадних вода из постојећих санитарних уређаја болнице, а задовољаваће и потребе новог хируршког блока.

Међутим, како у оквиру болнице ради и болничка кухиња, потребно је отпадне воде из кухиње пре пуштања у систем јавне канализације третирати преко сепаратора масти.

Кишна канализација за прихват атмосферских вода, не постоји на датој локацији, па је најбоље атмосферске воде одвести до зелених површина на сопственој парцели или погодним падовима до прилазне саобраћајнице.

Овлашћено лице:

Ј. Стевановић
Јулијана Стевановић

